

תעודת בדיקה מס': 529263**Final Report**

פרטי הלקוח	איש קשר
שם: תאגיד מי לוד בע"מ	שם: Mr. איילת
כתובת: אבא הילל סילבר 18	טלפון:
עיר: לוד	סלולרי: 0508365126
מיקוד: 71294	פקס:

הזמנת עבודה:	W311218-0591	אתר דיגום:	דלקול- דלק
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	14/01/2019 14:50:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין דוגם מוסמך בקטוכם		

תיאור הדוגמה:		תאריך מי לוד - ד.אקראי מי רקע תעשיות דלקול דלק		מספר הדוגמה: 740281	
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר		מועד דיגום:		14/01/2019 09:25	
הערת תקן: 325					
בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה
כלורידים	126.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B
סריקת מתכות חלקית (ICP)					SM 3120B
	2/(B) בורן	0.234	X≤ 1	mg/L	<0.1
	3/(Cu) נחושת	<0.010	X≤ 1.4	mg/L	<0.01
	2/(Mn) מנגן	<0.005	X≤ 0.2	mg/L	<0.005
	3/(Na) נתרן	58.509		mg/L	<0.5
	2/(Zn) אבץ	<0.020	X≤ 5	mg/L	<0.020

הערות לדוגמה: אבץ, נחושת, מנגן, נתרן, בורון

- הערה מס' 325 מצינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (2013) והנחיות למניעת התרבות לגיונלה במערכות מים הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Ludmila Eiderman ICP department team leader
Sara Grossman Enviro department consultant

- סוף תעודה -