

## תעודת בדיקה מס': 537942

### Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	תאגיד מי לוד בע"מ	שם:	אלתאי באך
כתובת:	אבא הילל סילבר 18	טלפון:	
עיר:	לוד	סלולרי:	050-5576599
מיקוד:	71294	פקס:	

הזמנת עבודה: D300119-0065-5		אתר דיגום: ויקטורי	
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	07/02/2019 15:20:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין-דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: דיגום מי רשת - ויקטורי בע"מ		מספר הדוגמה: 755216	
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקור		מועד דיגום: 07/02/2019 10:40	
הערת תקן: 325			
בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה
כלורידים	43.00	$X \leq 400$	mg/L
סריקת מתכת ICP	21.857		mg/L
נתן 4/(Na)			

#### הערות לדוגמה:

- הערה מס' 325 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (2013) והנחיות למניעת התרבות לגיונלה במערכות מים הערות
- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.

#### התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Ludmila Eiderman ICP department team leader  
Nazi Botershvili Environment department team leader

- סוף תעודה -