

## תעודת בדיקה מס': 537898

### Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	תאגיד מי לוד בע"מ	שם:	אלתאי באך
כתובת:	אבא הילל סילבר 18	טלפון:	
עיר:	לוד	סלולרי:	050-5576599
מיקוד:	71294	פקס:	

הזמנת עבודה: D290119-0072-13		אתר דיגום: ויקטורי	
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	07/02/2019 15:20:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין-דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: ד.אקראי בשפכים - ויקטורי בע"מ		מספר הדוגמה: 754604				
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקור		מועד דיגום: 07/02/2019 10:50				
הערות תקן: 112						
בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	126.00	$X \leq 430$	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	365	$X \leq 800$	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	21.50	$X \leq 250$	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכת ICP	59.881	$X \leq 230$	mg/L	<1.000	SM 3120B	(1)
נתרן 1/(Na)						(1)
בשטח (pH) הגבה	7.63	$6 \leq X \leq 10$	pH units		SM 4500 H+B	
מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ (בשפכים)	103	$X \leq 400$	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

#### הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).
- התוצאות מתייחסות לפרט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקביים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ: משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"

#### התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Ludmila Eiderman ICP department team leader  
Nazi Botershvili Environment department team leader

#### - סוף תעודה -