

תאריך הדפסה: 16/06/19
תאריך אישור: 16/06/19 13:34

מי לוד בע"מ
אבא הילל סילבר 18
לוד

תעודת בדיקה SO19055576

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: פז חברה לנפט בע"מ - יוספטל

שם דוגם: מוסא חסאן 493
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 15:30

תאריך דווח: 16/06/19
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 1623
תאריך קליטה: 30/05/19
תאריך דיגום: 30/05/19
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי רשת

מספר דגימה: SO19055576/1			
תקן מקסימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	בוצע		סריקת 3-5 מתכות-ICP
0.200	< 0.005	mg/L	# מנגן ICP-Mn
1.400	0.016	mg/L	# נחושת ICP-Cu
	43.800	mg/L	# נתרן ICP-Na
5.000	0.280	mg/L	# אבץ ICP-Zn
1.000	0.240	mg/L	# בורון ICP-B
	בוצע		דיגום מי רשת

אבטחת איכות			
% אי ודאות	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
20.0	1	USEPA 200.7	# אבץ ICP-Zn
20.0	1	USEPA 200.7	# בורון ICP-B
20.0	1	USEPA 200.7	# מנגן ICP-Mn
20.0	1	USEPA 200.7	# נחושת ICP-Cu
20.0	1	USEPA 200.7	# נתרן ICP-Na
0.0	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום מי רשת
0.0	1	USEPA 200.7	סריקת 3-5 מתכות-ICP

ביאורים לבדיקות
1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המקורבניאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במילואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-#)


מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **