

תאריך הדפסה: 18/09/19  
תאריך אישור: 18/09/19 15:43

מי לוד בע"מ  
אבא הילל סילבר 18  
לוד

**תעודת בדיקה SO19092263**

אתר קליטה: מילודע  
אתר דיגום: ויקטורי בע"מ

תאריך דוח: 18/09/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 02/09/19  
תאריך דיגום: 02/09/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: מי רשת

שם דוגם: ירון עוואד  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 10:30  
שעת הגעה: 16:30

מספר דגימה: SO19092263/1			
תקן מקסימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
400	73	mg/L	כלורידים
	בוצע		סריקת מתכת אחת-ICP
	46.300	mg/L	# נתון ICP-Na
	בוצע		דיגום מי רשת


אבטחת איכות			
% אי ודאות	סף כימות/דיווח MRL	תאור יחידה	ביאורים
20.0			1 USEPA 200.7
			1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות
7.0		5 mg/L	1 Based on SM 4500 CL-D
			1 USEPA 200.7

**ביאורים לבדיקות**

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

**הערות**

- א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המקורבציאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלאו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-#

  
Ph.D. גלית ולטש-כהן  
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*