

תאריך הדפסה: 12/09/19
תאריך אישור: 12/09/19 18:20

מי לוד בע"מ
אבא הילל סילבר 18
לוד

תעודת בדיקה SO19092272

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מוסך עד חן
שם דוגם: ירון עוואד
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 16:30

תאריך דוח: 12/09/19
מספר דיגומות: 1
תאריך קליטה: 02/09/19
תאריך דיגום: 02/09/19
תאור מצב דיגומה: מקורר
חומר לבדיקה: מי רשת

מספר דיגמה: SO19092272/1			
תקן מקסימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	בוצע		סריקת 3-5 מתנות-ICP
0.200	< 0.005	mg/L	# מנגן ICP-Mn
1.400	0.006	mg/L	# נחושת ICP-Cu
	49.600	mg/L	# נתרן ICP-Na
5.000	0.023	mg/L	# אבץ ICP-Zn
1.000	0.246	mg/L	# בורן ICP-B
	בוצע		דיגום מי רשת


אבטחת איכות			
% אי ודאות	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
20.0	1	USEPA 200.7	# אבץ ICP-Zn
20.0	1	USEPA 200.7	# בורן ICP-B
20.0	1	USEPA 200.7	# מנגן ICP-Mn
20.0	1	USEPA 200.7	# נחושת ICP-Cu
20.0	1	USEPA 200.7	# נתרן ICP-Na
	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום מי רשת
	1	USEPA 200.7	ICP-3-5 מתנות

ביאורים לבדיקות

1. בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אתם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך חיקוף ההסמכה.
ב. הבדיקות המקורביות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוחו העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
י. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-#


גלית ולסטיין Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **