



תאריך 05.02.2020
סימוכין: 200/12/729/2020

מי לוד
תאגיד מים וביוב

לכבוד

משתתפי המכרז

,א.ג.נ.,

**הנדון : הודעה מס' 2-
מכרז פומבי מס' 02/2020
שדרוג – המשך קו הסניקה מתא השקטה עד לתחנת שאיבה רמלה**

1. מצ"ב להודעה זו **כנספח א'** תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו.
2. הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישם, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.
3. המועד האחרון להגשת הצעות הינו **10.02.2020 בשעה 12:00**.

בכבוד רב,

דורין זלברברג, עו"ד
תאגיד מי-לוד





מי לוד
תאגיד מים וביוב

נספח א'
תשובות לשאלות הבהרה

השאלה	התשובה
1. חסרים הפרטים הבאים: <ul style="list-style-type: none">פרט 11 – חסרפרט 12 – חסרפרט 14 – חסרפרט 15 – חסר	<u>הפרטים אינם חסרים.</u> מספר הפרטים הינו בהתאמה למספר הגיליונות. לדוגמא: פרט מספר 15 מופיע בגיליון מספר 15.
2. שוחה 1 300X210 – תוכנית 12 – האם קיימת? אם כן יש פתח 900 + איטוביב?	שוחה מספר 1 בתוכניות הינה לביצוע ונדרש לספקה עם פתח 900 מ"מ ואיטוביב או שווה ערך
3. מדף אל חוזר 36" אפוקסי פנים חוץ - 1 האם אתה מתכוון לאל חוזר סוף קו?	מדובר על אל חוזר סוף קו
4. גר קיר לצינור 900 נירוסטה 316L ללחץ דו כיווני עם אטימה כולל ציר מלא נירוסטה 316L מקשר באורך 6 מטר כולל חצובה ותאם למפעיל חשמלי וגלגלת פתיחה – 1 מה עם המפעיל? אתה צריך רק מתאם?	נדרש לספק רק מתאם בלבד
התאגיד מבקש לתקן ולהבהיר כי בכל מקום בו מופיע בתוכניות ו/או בפרטים אביזר נירוסטה, הוא יסופק מפלב"מ 316L ולא 304 כפי שמצוין בגיליונות.	

