



ה' טבת תשפ"א
20 דצמבר 2020

לכבוד
פזית נויברגר- מנכ"לית
תאגיד המים והביוב- מי לוד
שלום רב,

הנדון : אישור תכנית ניטור ובקרה לשנים 2021-2022, מי לוד
סימוכין: 1. תכנית ניטור ובקרה לשנים 2021-2022

1. מכח סמכותי לפי תקנה 10 לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), תש"ע-2010 (להלן: "התקנות") וס' 4 לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014, הריני לאשר את תכנית הניטור המצורפת לאישור זה, שהוגשה על ידכם ביום 15.11.2020, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.
2. להלן התנאים לאישור זה:
 - א. דיגום שפכי העסק יבוצעו בהתאם ל"הנחיות ניטור שפכי תעשייה" המפורסמות באתר האינטרנט, בנוסחן המעודכן מעת לעת. או באופן אחר שאושר מראש ובכתב על ידי ממונה סביבה.
 - ב. הבדיקות לדיגומי השפכים יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת ושיטת האנליזה לכל פרמטר תהיה שיטה מוסמכת ויהיו מוכרות על ידי המשרד להגנת הסביבה. שיטות האנליזה המוכרות על ידי המשרד להגנת הסביבה מפורטות **בנספח 2 ב"הנחיות ניטור שפכי תעשייה"** המפורסם באתר האינטרנט, בנוסחו המעודכן מעת לעת. או באופן אחר שאושר מראש ובכתב על ידי ממונה סביבה.
 - ג. החל מיום 1.1.2021 הדיווח יבוצע באופן מקוון למערכת שפכי תעשייה של המשרד להגנת הסביבה, או באופן אחר שיוורה עליו ממונה סביבה.
 - ד. המפעלים אותם יש לדווח מסומנים על גבי קובץ האקסל שהועבר יחד עם אישור זה על ידי ציון מספר האתרים הסביבתיים.
 - ה. יש לפעול בהתאם לכלל ההנחיות שפורסמו ע"י ממונה שפכי תעשייה וממונה סביבה לרבות:
 - [1] " הנחיות להסרת אולמות אירועים, מסעדות וקניונים עם צריכת מים קטנה מ - 5 מ"ק/ליום מתוכניות הניטור" מיום 17.9.2017.
 - [2] " הנחיות לשינוי תכנית ניטור מאושרת לכלל בתי המלון" מיום 3.9.2018, שעיקרן, דיגום או הסרה מדיגום של בתי מלון בהתאם להצהרת המלון על סוגי הפעילות וצריכות המים.
 - [3] "שינוי תוכנית ניטור מאושרת לעניין הסרת פרמטר דטרגנטים נוניונים עבור שפכי מפעלים", מיום 29.12.2019, שעיקרן: אי דיגום דטרגנטים נוניונים במפעלים שהצהירו של שימוש בסוגי דטרגנטים וחומרים פעילי שטח על פי נספח 2 להנחיות.
3. יודגש, אי ביצוע תכנית ניטור מאושרת או תנאי מתנאיה, מהווה הפרה של הוראות סימן א1 לחוק המים התשי"ט-1959.

תמר טרואשוילי
ממונת סביבה

העתקים:

- דניאל שרון, ממונה שפכי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה@
- אתי נתן זלצמן- ממונת שפכים, רשות המים@
- רועי טל- ראש תחום תעשיות@
- רונן זהבי- מרכז בכיר מים ושפכים@
- רימה גנזל- סגנית מנהלת מח' בריאות סביבה, משרד הבריאות@
- ד"ר אלתאי באך- א.א. תוצאות, יועץ התאגיד@

